

9.5 Bevoksede tage

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	Specifikation nr.
	K Krydsfiner OSB-plader	C Beton	M Mineraluld TF	G Anden isolering	T Eksist. tagpap			
# = Specifikationstegning								
Intensive taghaver, velplejet anlæg med græs, buske og mindre træer								
Vækstlag, min. 150 mm Drænplade Icopal Top 508 P Icopal Base 500 PG			#	(#)		1:40	1:10	9.5-1
Vækstlag, min. 150 mm Drænplade XPS isolering Icopal Top 508 P Icopal Base 500 PG		#				1:100	1:10	9.5-11
Semi-intensive taghaver, velplejet anlæg med pryddplanter sedum/urt/græs								
Vækstlag, max. 150 mm sedum, urt, græs Drænplade Icopal Top 508 P Icopal Base 500 PG	#			#	(#)	1:40	1:4	9.5-2
Vækstlag, max. 150 mm sedum, urt, græs Drænplade XPS isolering 30 kg/m³ Icopal Top 508 P Icopal Base 500 PG		#				1:100	1:4	9.5-10

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

Efter specifikationsnummer tilføjes underlagskode (K - C - M - G - T)

De anbefalede og alternative løsninger for Intensive og semi-intensive tage opfylder brandkravene i henhold til SD 1063.1 klasse B_{ROOF}(t2) tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

Specifikationer	Underlag					Min. taghældning	Max. taghældning	RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti	Specifikation nr.
	K	C	M	G	T				
	Krydsfiner OSB-plader	Beton	Mineraluld TF	Anden isolering	Eksist. tagpap				
# = Specifikationstegning									
Ekstensive taghaver , uplejet anlæg med vildtvoksende Sedum/mos									
Bakker med max 60 mm mos/sedum Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	#		#		#	1:40	1:2*	+	9.5-9
Vækstlag, max. 60 mm mos/sedum Drænplade, 25 mm Icopal Top 500 P Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:5**	+	9.5-7
		#		#					
Vækstlag, max. 60 mm mos/sedum Drænplade, 25 mm Icopal Top 508 P Icopal Base 500 PG	Udføres af specialentreprenør					1:40	1:5**	+	9.5-8
	(#)	(#)	#						

* Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikring mod skridning.

** Kontakt specialentreprenør for eventuel anvendelse på større hældninger.

	Anbefales, primært SBS-produkter
	Alternativ løsning
	Kan ikke anvendes

De anbefalede og alternative løsninger for Ekstensive tage opfylder brandkravene i henhold til SD 1063.1 klasse B_{ROOF(t2)} tagdækning. For krav til densitet af underlag, se skema under afsnit 9.4/Brandgodkendelser.

Garantien omfatter IKKE grogaranti.