


Terrassebelægning på isolering

Icopal Top 600 P / Icopal Base 600 PG / Icopal Base 300 G



Specifikation nr.: 9.8-31G

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:20.
Isolering:	Polystyren (EPS) 150 kN/m ² (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag. 1 lag Icopal Base 300 G udlægges løst.
Nederste lag:	Et lag Icopal Base 600 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringspladerne. Overlæg fuldsvejses. Antal befæstigelses beregnes.
Øverste lag:	Et lag Icopal Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
"Slid" strimmel:	Der udlægges en strimmel Icopal Top 600 P med bagsiden opad under revlerne.
Træliste:	Trærister af træ. Revler skal ligge parallelt med faldet og udgøre min. 10% af fladen, dvs. min. 25 × 100 mm pr. 1 meter. Der må ikke være gennemgående søm eller skruer. Alternativt kan udlægges fliser på flisebærere. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50x50 cm. "Slid" strimmel kan undværes. Vægt: 150-200 kg/m ² .
Vægt:	Ca. 43 kg/m ² .
Dampspærre:	Husk at angive om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.